

INSTRUCTIONS À SUIVRE EN CAS DE SITUATION D'URGENCE

Une feuille d'instructions à suivre en cas d'incendie est affichée dans le couloir, près des escaliers de secours et des ascenseurs. La feuille située près des ascenseurs indique également l'emplacement de l'escalier de secours le plus proche de l'endroit où vous vous trouvez.

VOYANTS LUMINEUX INDIQUANT LES SORTIES DE SECOURS

Les voyants lumineux qui indiquent l'emplacement des escaliers et des issues de secours sont suspendus au plafond ou fixés au mur, partout dans l'édifice. En cas de panne de courant, ils restent allumés. (Voir la partie intitulée Groupes électrogènes de secours.)

GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS

En cas de panne ou d'interruption de courant, un générateur de secours se met en marche dans les 15 secondes qui suivent, alimentant ainsi en électricité les dispositifs d'éclairage de secours, les ascenseurs de secours désignés et les systèmes d'urgence tels que ceux des haut-parleurs et des téléphones rouges. Ces deux systèmes sont par ailleurs reliés à une batterie de secours qui prend le relais en cas de défaillance du générateur de secours.

ESCALIERS DE SECOURS

Tous les étages occupés des tours de l'édifice Lester B. Pearson sont dotés d'au moins deux (2) escaliers de secours. Les occupants doivent se familiariser avec l'emplacement de ces escaliers de secours et, en cas d'évacuation d'urgence, emprunter celui qui est le plus proche et qui présente le moins de danger.

ARMOIRES À INCENDIE

Tous les étages sont munis de quatre (4) armoires à incendie - deux à chacune des extrémités de l'étage, de part et d'autre du couloir central. Elles contiennent un tuyau d'incendie ainsi qu'un extincteur portatif à eau sous pression, lequel ne doit être utilisé que pour éteindre de petits incendies, notamment dans une corbeille à papier, pourvu que les flammes ne soient pas entre vous et la sortie de secours. Toutefois, les employés ne doivent pas utiliser les tuyaux d'incendie.