

## ANNEXE 3

## UTILISATION D'AUTRES METHODES D'ESSAI AU FEU

Les Administrations peuvent utiliser des méthodes d'essai autres que celles qui sont décrites à l'annexe 1, comme suit :

- 1 s'agissant des méthodes d'essai au feu adoptées précédemment par l'Assemblée, les dates d'expiration sont indiquées dans le tableau ci-dessous; et
- 2 s'agissant des autres méthodes d'essai et critères d'acceptation établis qui sont appliqués par les Administrations, la date d'expiration de l'essai est le 31/12/1998 et la date d'expiration de l'approbation est le 31/12/2003.

| Produits<br>(Se reporter à la partie pertinente de l'annexe 1)                                   | Méthode d'essai                                                           | Date d'expiration de l'essai | Date d'expiration de l'approbation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Matériaux incombustibles (partie 1)                                                              | Résolution A.472(XII)                                                     | 31/12/1998                   | 31/12/2003                         |
|                                                                                                  | Résolution A.270(VIII)                                                    | 01/07/1997                   | 01/07/2002                         |
| Matériaux ne dégageant pas de trop grandes quantités de fumée ou de produits toxiques (partie 2) | -                                                                         | -                            | -                                  |
| Cloisonnements des types "A", "B" et "F" (partie 3)                                              | Résolution A.517(13)*                                                     | 31/12/1998                   | 31/12/2003                         |
|                                                                                                  | Résolution A.163(ES.IV)*, telle que modifiée par la résolution A.215(VII) | 01/07/1997                   | 01/07/2002                         |
|                                                                                                  | Résolution A.163(ES.IV)*                                                  | 01/07/1997                   | 01/07/2002                         |
| Dispositifs de commande des portes d'incendie (partie 4)                                         | -                                                                         | -                            | -                                  |
| Matériaux de surface (partie 5)                                                                  | Résolution A.564(14)                                                      | 31/12/1998                   | 31/12/2003                         |
|                                                                                                  | Résolution A.516(13)                                                      | 31/12/1998                   | 31/12/2003                         |
| Sous-couches constituant des revêtements de pont (partie 6)                                      | Résolution A.214(VII)                                                     | 31/12/1998                   | 31/12/2003                         |
| Textiles maintenus en position verticale (partie 7)                                              | Résolution A.471(XII)                                                     | 31/12/1998                   | 31/12/2003                         |
| Meubles capitonnés (partie 8)                                                                    | -                                                                         | -                            | -                                  |
| Eléments de literie (partie 9)                                                                   | -                                                                         | -                            | -                                  |

\* En ce qui concerne les critères d'acceptation énoncés dans les résolutions A.163(IV) et A.517(13), l'élévation de température maximale moyenne de 139°C peut être remplacée par 140°C.