JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.

LABORATORY

Certificate No :
Date Issued :
Tank No. :
Sampling Date :

SPECIFICATIONS

Fuel Oil

| TESTS | | RESULTS | | METHODS |
|---|---|---|---|---|
| Density @ 15 °C | gm/ml | 1.0 | Max. | ASTM D-1298 |
| Total Sulfur | %wt. | 4.5 | Max | ASTM D-129 |
| Flash point P.M | °C | 66 | Min. | ASTM D-93 |
| Viscosity @ 100 °F Sec. ( Redwood 1 ) | | 700 - | 4000 | IP-70 |
| Pour Point | °C | 15 | Max. | ASTM D-97 |
| Ash | %wt. | 0.1 | Max. | ASTM D-482 |
| Water & sediment ( centrif. ) | %vol. | 0.5 | Max. | ASTM D-1796 |
| Water by distillation | %vol. | 0.5 | Max. | ASTM D-95 |

Remarks :

Chief Chemist

[illegible]